

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время			
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						29.12.2022		15:50			
№ТП				3594	Троллейная 3/1		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"	
Т-2	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	234	234	237	412	
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			174	162	146	Ток в "0", А	
				Объект	Улица	Дом					
Нагрузка Т-2, А	8		13	резерв		разбит нажный ПН держатель					
			14	Ж/д	Троллейная	3	32	19	15	15	
			15	Выст. Зал	Троллейная	17	22	29	10	14	
			16	резерв			откл				
	9			17	резерв			снят			
				18	Ж/д	Троллейная	17	38	13	33	12
				19	резерв		разбит нажный ПН держатель				
				20	Ж/д	Троллейная	3/1	25	24	25	1
	10			21	резерв		разбит нажный ПН держатель				
				22	Ж/д	Троллейная	3/1	15	37	31	17
				23	резерв		разбит нажный ПН держатель				
				24	Ж/д	Троллейная	17	42	40	32	8
Т-1	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	23	233	234	406	
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			66	81	59	Ток в "0", А	
				Объект	Улица	Дом					
Нагрузка Т-1, А	1		1	Торг. Павильоны			34	35	16	15	
			2	Ж/д Щ2	Троллейная	17	1	13	2	4	
			3	резерв		разбит нажный ПН держатель					
			4	Ж/д	Троллейная	3/1	0	0	0	0	
	2			5	резерв		разбит нажный ПН держатель				
				6	Ж/д Щ2	Троллейная	3/1	8	4	25	12
				7	резерв		разбит нажный ПН держатель				
				8	Ж/д Щ1	Троллейная	17	0	0	0	0
	4			9	резерв		разбит нажный ПН держатель				
				10	Ж/д	Троллейная	3	23	29	16	12
				11	Выст. Зал	Троллейная	17	0	0	0	0
				12	резерв		разбит нажный ПН держатель				

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время							
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						11.01.2023		11:45							
№ТП				4459	Романова, 39		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"					
Т-1	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	228	228	230	384					
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			459	377	475,5	Ток в "0", А					
Нагрузка Т-1, А	5		№руб порядк	Объект	Улица	Дом									
				офисы	Романова	39	32	12	28	10					
	5			№руб порядк	кондиционеры	Романова	39	61	20	47	14				
					офисы	Романова	39	31	58	42	25				
					кондиционеры	Романова	39	1	2	0	5				
					4			№руб порядк	магазин	Романова	39	31	42	48	5
	4			№руб порядк	дымоудаление				Романова	39	3	8	9	2	
					магазин				Романова	39	46	59	58	10	
	4			№руб порядк	кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0				
					3			№руб порядк	офисы	Романова	39	7	11	16	4
									кондиционеры	Романова	39	3	3	4,5	2
									дымоудаление	Романова	39	0	0	0	0
	3			№руб порядк	Ж/д	Романова	39	144	46	50	50				
					1			№руб порядк	дымоудаление	Романова	39	15	11	21	4
									Ж/д	Романова	39	60	84	131	30
					ИТП	Романова	39	9	9	9	0				
	кондиционеры	Романова	39	6	1	1	2								
ЯРВ1	Дымоудаление ВРУ2	Романова	39	0	0	0	0								
ЯРВ2	Парковка ВРУ1	Романова	39	0	0	0	0								
ЯРВ3	Дымоудаление ВРУ3	Романова	39	10	11	11	3								
Т-2	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	224	224	226	390					
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			8	14	6	Ток в "0", А					
Грузка Т-2, А	11		№руб порядк	Объект	Улица	Дом									
				дымоудаление											
	11			№руб порядк	Ж/д	Романова	39	0	0	0	0				
					офисы	Романова	39	0	0	0	0				
					кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0				
	9			№руб порядк	магазин	Романова	39	0	0	0	0				
					кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0				
					магазин	Романова	39	0	0	0	0				
					кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0				
	8			№руб порядк	офисы	Романова	39	0	0	0	0				
					кондиционеры	Романова	39	1	1	1	0				
					дымоудаление	Романова	39	0	0	0	0				
офисы					Романова	39	1	1	1	0					

№	7	13	дымоудаление	Романова	39	0	0	0	0
		14	Ж/д	Романова	39	0	0	0	0
		15	ИТП	Романова	39	3	3	3	0
		16	кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0
	ЯРВ1	Дымоудаление ВРУ2	Романова	39	0	0	0	0	
	ЯРВ2	Парковка ВРУ1	Романова	39	3	9	1	7	
	ЯРВ3	Дымоудаление ВРУ3	Романова	39	0	0	0	0	

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						29.12.2022		15:20		
№ТП				3373	Троллейная 12		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	228	232	226	398
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			163	147	126	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-1, А	8		13	Ж/д	Троллейная	12	32	19	1	1
			14	Ж/д	Троллейная	12	12	12	22	7
			15	Ж/д	Троллейная	12	0	0	0	0
			16	Ж/д	Троллейная	14	12	12	11	1
	9		17	Ж/д	Троллейная	14	5	5	7	3
			18	Ж/д	Троллейная	12	22	21	14	9
			19	Ж/д	Троллейная	12	откл			
			20	Ж/д	Троллейная	12	20	18	6	7
	10		21	Ж/д	Троллейная	14	17	11	10	13
			22	Ж/д	Троллейная	14	15	20	15	5
			23	Ж/д	Троллейная	14	10	9	18	6
			24	Ж/д	Троллейная	14	18	20	22	12
Т-2	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	231	228	230	402
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			54	41,5	72	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-2, А	1		1	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
			2	Ж/д	Троллейная	12	15	9	26	7
			3	Ж/д	Троллейная	14	откл			
			4	Ж/д	Троллейная	12	18	18	17	1
	3		5	Ж/д	Троллейная	12	7	6	9	2
			6	Ж/д	Троллейная	12	9	8	20	8
			7	Ж/д	Троллейная	12	откл			
			8	Ж/д	Троллейная	14	откл			
	4		9	Ж/д	Троллейная	14	откл			
			10	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
			11	киоск			5	0,5	0	5
			12	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0

Т-3	1000		№ руб	"U"-напряжение на тр-ре №3,В	% норм	% п/ав	235	235	230	406		
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №3,А			49	62	74	Ток в "0", А		
				Объект	Улица	Дом						
Нагрузка Т-3, А	8		№ руб	37		<i>разбит нижний ПН держатель</i>						
				38	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0	
				39	Ж/д	Троллейная	14	8	9	12	6	
				40	Ж/д	Троллейная	14	2	0	0	2	
	9			№ руб	41		<i>разбит нижний ПН держатель</i>					
					42	Ж/д	Троллейная	14	12	16	16	5
					43	Ж/д	Троллейная	14	3	3	6	2
					44	Ж/д	Троллейная	14	откл			
	10			№ руб	45		<i>разбит нижний ПН держатель</i>					
					46	Ж/д	Троллейная	14	24	34	40	16
					47	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
					48	Ж/д	Троллейная	14	откл			
Т-4	1000		№ руб	"U"-напряжение на тр-ре №4,В	% норм	% п/ав	240	240	242	421		
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №4,А			190	250	218	Ток в "0", А		
				Объект	Улица	Дом						
Нагрузка Т-4, А	1		№ руб	25		<i>разбит нижний ПН держатель</i>						
				26	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0	
				27		<i>разбит нижний ПН держатель</i>						
				28	Ж/д	Троллейная	14	21	17	18	8	
	3			№ руб	29	Ж/д	Троллейная	14	откл			
					30	Ж/д	Троллейная	14	58	108	105	24
					31	Ж/д	Троллейная	14	42	63	39	14
					32	Ж/д	Троллейная	14	59	37	44	16
	4			№ руб	33		<i>разбит нижний ПН держатель</i>					
					34	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
					35	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
					36	Ж/д	Троллейная	14	10	25	12	10

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время			
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						28.12.2022		14:30			
№ТП				3694	Зорге, 90		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"	
Т-1	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	233	232	234	407	
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			111	84	101	Ток в "0", А	
Нагрузка Т-1, А	8		№руб порядк	Объект	Улица	Дом					
				13							
		14	ВРУ-2 ж/д	Зорге	90	25	12	24	9		
		15	ВРУ-4 ж/д	Зорге	90	5	2	3	2		
		16	ВРУ-1 ж/д	Зорге	90	22	18	18	6		
	9		№руб порядк	17							
				18	ВРУ-1 ж/д	Зорге	92	15	10	20	7
				19	ЦТП	Зорге		26	24	25	1
		20	ВРУ-1 ж/д	Зорге	96	4	4	9	7		
	10		№руб порядк	21							
				22	ВРУ-3 ж/д	Зорге	90	14	14	2	8
				23							
24											
Т-2	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	233	234	234	405	
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			121	81	65	Ток в "0", А	
Нагрузка Т-2, А	1		№руб порядк	Объект	Улица	Дом					
				1							
		2	ВРУ-1 ж/д	Зорге	90	37	29	13	8		
		3	ВРУ-4 ж/д	Зорге	90	0	0	0	0		
		4	ВРУ-2 ж/д	Зорге	90	18	13	20	6		
	2		№руб порядк	5	СН РУ 10 кВ	Зорге	90	0	0	0	0
				6	ВРУ-1 ж/д	Зорге	92	12	2	3	4
				7	ЦТП	Зорге		4	4	4	0
				8	ВРУ-1 ж/д	Зорге	96	18	12	15	4
	4		№руб порядк	9							
				10	ВРУ-3 ж/д	Зорге	90	32	21	10	11
				11							
12											

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						28.12.2022		14:10		
№ТП				3695	Зорге, 94		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	234	236	235	408
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			187	152	178	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-1, А	8		13							
			14	ВРУ-3 ж/д	Зорге	98	9	11	28	14
			15	АВР ж/д	Зорге	98	0	0	0	0
			16	ВРУ-1 ж/д	Зорге	98	20	15	39	20
	9		17	ООО "Фламинго"			49	40	31	9
			18	ВРУ-2 ж/д	Зорге	98	27	13	10	14
			19	АВР ж/д	Зорге	94	4	3	5	1,5
			20	ввод3 ж/д	Зорге	94	7	13	28	7
			21							
			22	ввод2 ж/д	Зорге	94	20	20	19	1
			23							
		24	ВРУ-1 ж/д	Зорге	94	51	37	18	15	
Т-2	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	232	232	231	401
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			276	321,2	270,2	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-2, А	1		1							
			2	ввод2 ж/д	Зорге	94	25	26	18	4
			3	ввод2 ж/д	Зорге	98	3	4,2	4,2	1,2
			4	ввод1 ж/д	Зорге	94	31	23	21	6
	2		5							
			6	ВРУ-3 ж/д	Зорге	98	27	30	21	4,8
			7	АВР ж/д	Зорге	94	0	0	0	0
			8	ВРУ-3 ж/д	Зорге	94	11	14	36	8,6
	3		9							
			10	ВРУ-1 ж/д	Зорге	98	32	29	26	4
			11	ООО "Олимп"			130	175	95	65
			12	ВРУ-2 ж/д	Зорге	98	17	20	49	12

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время					
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						26.12.2022		14:00					
№ТП				3998	К.Маркса, 5		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"			
Т-1	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	240	241	240	414			
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			424	457	426	Ток в "0", А			
Нагрузка Т-1, А	1	1	1	Объект	Улица	Дом							
				1	2	Парковка	Покрышкина	6	148	227	196	43	
	2	1	5	5	Шлакбаум	Покрышкина	6	откл					
					2	3	Ресторан	К.Маркса	5	61	35	65	42
					3	6	новая щитовая подвал 4-х эт	К.Маркса	5	143	125	100	55
					4	7	ТЦ	К.Маркса	5	38	33	38	46
	4	2	8	8	ТЦ ИТП	К.Маркса	5	0	0	0	0		
					3	9	ТЦ	К.Маркса	5	10	3	8	21
					4	10	ТЦ (бывш)	К.Маркса	5				
					1	11	Павильон (строймеханизмы)	Титова	1а/1	24	34	19	12
	Т-2	1600		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	237	238	236	410		
					"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			449	517	542	Ток в "0", А		
	Нагрузка Т-2, А	8	1	13	Объект	Улица	Дом						
					2	14	Павильон (строймеханизмы)	Титова	1а/1	10	6	16	6
					3	15	ТЦ	К.Маркса	5	откл			
					4	16	новая щитовая подвал 4-х эт	К.Маркса	5	78	84	69	70
9		1	17	17	Киоски	К.Маркса		откл					
					2	18	ТЦ (холодная щитовая)	К.Маркса	5	0	0	0	0
					3	19	ТЦ ИТП	К.Маркса	5	0	0	0	0
					4	20	ТЦ (холодная щитовая)	К.Маркса	5	1	1	1	0
10		1	21	21									
					2	22	Парковка	Покрышкина	6	340	400	410	68
					3	23	Киоски	К.Маркса		14	20	40	32
					4	24	Ресторан	К.Маркса	5	6	6	6	0



Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время			
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						25.12.2022		10:15			
№ТП				3699	Малыгина, 30		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"	
Т-1	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	235	228	238	409	
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			175	269	219	Ток в "0", А	
Нагрузка Т-1, А			№руб порядк	Объект	Улица	Дом					
				1	сборка на ул. возле общ.			6	44	13	35
				2	ЩР-1			73	62	47	27
				3	гараж сборка на ул.			18	3	3	15
				4	ЩР-2			35	52	59	16
				5	трехэтажка			7	18	4	11
					ЩР-3			36	90	93	61
Т-2	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	236	235	232	405	
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			250,5	238	272	Ток в "0", А	
Нагрузка Т-2, А			№руб порядк	Объект	Улица	Дом					
					Ритуальные услуги			13	3	34	27
					не подписан			0	0	0	0
					сборка дверей			1,5	0	0	1,5
					ферроком			236	235	238	2

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время				
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						15.12.2022		15:00				
№ТП				3477	Колхидская, 31		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"		
Т-1	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	235	235	235	411		
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			68	55	69	Ток в "0", А		
Нагрузка Т-1, А	8		№руб порядк	Объект	Улица	Дом						
				13								
				14								
				15								
				16								
	9			№руб порядк	17							
					18	ВРУ-1 Ж/д	Колхидская	29	11	12	8	4
					19							
	10			№руб порядк	20	ВРУ-2 ж/д	Колхидская	29	18	20	13	3
					21							
					22	ВРУ-1 Ж/д	Колхидская	31	36	20	46	14
					23							
24					ВРУ-2 ж/д	Колхидская	31	3	3	2	1	
Т-2	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	229	228	228	400		
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			67	58	80	Ток в "0", А		
Нагрузка Т-2, А	1		№руб порядк	Объект	Улица	Дом						
				1								
				2	ВРУ-1 Ж/д	Колхидская	31	0	0	0	0	
				3								
	3			№руб порядк	4	ВРУ-2 ж/д	Колхидская	31	41	18	43	18
					5							
					6							
				7								
				8								
	4			№руб порядк	9							
					10	ВРУ-1 Ж/д	Колхидская	29	13	24	25	7
					11							
12					ВРУ-2 ж/д	Колхидская	29	13	16	12	3	

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						10.01.2023		9:35		
№ТП				3756	Геодезическая, 4/1		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	235	235	236	409
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			674	770	666	Ток в "0", А
Нагрузка Т-1, А	8		№руб порядк	Объект	Улица	Дом				
				ВРУ01 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	18	6	9	22
		2	2	ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	30	74	61	20
		3	3	ВРУ-3 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	12	9	12	10
		4	4	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	136	140	140	40
	10	1	5	ВРУ-4 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	24	18	14	10
		2	6	ВРУ-3 ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	11	11	14	4
		3	7	ИТП1 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	0	0	0	0
		4	8	ВРУ-1 ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	140	135	96	40
	11	1	9	ВРУ01 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	63	99	65	10
		2	10	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	откл			
		3	11	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	24	46	21	19
		4	12	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	откл			
	12	1	13	ВРУ-1 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	78	67	55	17
		2	14	ВРУ-4 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	38	47	49	16
		3	15	ВРУ-3 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	59	81	93	27
4		16	ВРУ-2 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	41	37	37	4	
Т-2	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	238	240	239	415
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			315	362	322	Ток в "0", А
			№руб порядк	Объект	Улица					
				1	1	РУ-10 кВ			откл	

Нагрузка Т-2, А	1	2	2	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	<i>откл</i>				
		3	3	ВРУ-1 ТЦ Амстердам	Геодезическая	9а	24	44	40	14	
		4	4	ВРУ-1 ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	90	95	67	35	
	2	1	5	ВРУ-4 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	22	24	6	11	
		2	6	ВРУ-3 ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	25	33	26	9	
		3	7	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	3	3	3	0	
		4	8	ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	0	0	0	0	
	3	1	9	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	0	0	0	0	
		2	10	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	2	2	2	0	
		3	11	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	48	45	34	32	
		4	12	ВРУ-5 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	5	4	6	2	
		1	13	ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	6	10	7	3	
		2	14	ВРУ-4 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	90	102	131	40	
		3	15	ВРУ-3 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	0	0	0	0	
		4	16	ВРУ-2 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	0	0	0	0	
		Лента						78	69	36	20
		Лента						29	15	14	12

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						09.01.2023		11:25		
№ТП				4075	Крылова, 4		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-2	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	230	233	233	405
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			90	81	67	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-2, А	8	1			Красный пр.	57	0	0	0	0
		2			Крылова	2	0	0	0	0
		3		магазин Бенетон	Красный пр.	55	0	0	0	0
		4			Ермака	9	28	15	10	11
	9	1		Щитовая 2	Крылова	4	3	3	4	1
		2		Щитовая 3	Крылова	4	4	8	4	2
		3		автостоянка			0	0	0	0
		4		Щитовая 1	Крылова	4	0	0	0	0
	10	1		автостоянка+насосы			1	1	1	0
		2		магазин Бенетон	Красный пр.	55	0	0	0	0
		3		офисы	Крылова	4	9	9	9	0
		4		ввод 2	Красный пр.	55	45	45	39	8
	Т-1	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	233	236	233
	№ пан	№ руб	"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А				268,3	285,3	340,3	Ток в "0", А
			Объект		Улица	Дом				
Нагрузка Т-1, А	4	1		автостоянка+насосы			0	0	0	0
		2								
		3		офисы	Крылова	4	107	101	155	36
		4			сняты нижние ПН держатели					
	2	1		Щитовая 2	Крылова	4	2	3	13	9
		2		Щитовая 1	Крылова	4	57	35	30	22
		3		автостоянка			0	0	0	0
		4		ВРУ	Красный пр.	55	24	38	20	12
	1	1			Красный пр.	57	30	42	46	3
		2			Крылова	2	37	63	73	23
		3		Щитовая 3	Крылова	4	10	2	2	4
		4			Ермака	9	1,3	1,3	1,3	0