

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО					Дата		Время			
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.					21.06.2022		11:45			
№ТП				3594	Троллейная 3/1		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-2	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	234	234	236	407
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			86	60	63	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-2, А	8		13	резерв		разбит нажный ПН держатель				
			14	Ж/д	Троллейная	3	0	0	0	0
			15	Выст. Зал	Троллейная	17	35	30	17	11
			16	резерв			откл			
	9		17	резерв			снят			
			18	Ж/д	Троллейная	17	41	6	25	16
			19	резерв			разбит нажный ПН держатель			
			20	Ж/д	Троллейная	3/1	0	0	0	0
	10		21	резерв			разбит нажный ПН держатель			
			22	Ж/д	Троллейная	3/1	0	0	0	0
			23	резерв			разбит нажный ПН держатель			
			24	Ж/д	Троллейная	17	10	24	21	13
Т-1	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	234	234	232	405
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			88	103	93	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-1, А	1		1	Торг. Павильоны			22	22	17	2
			2	Ж/д Щ2	Троллейная	17	1	1	1	0
			3	резерв			разбит нажный ПН держатель			
			4	Ж/д	Троллейная	3/1	19	10	17	5
	2		5	резерв			разбит нажный ПН держатель			
			6	Ж/д Щ2	Троллейная	3/1	16	33	21	22
			7	резерв			разбит нажный ПН держатель			
			8	Ж/д Щ1	Троллейная	17	0	0	0	0
	4		9	резерв			разбит нажный ПН держатель			
			10	Ж/д	Троллейная	3	30	37	37	10
			11	Выст. Зал	Троллейная	17	0	0	0	0
			12	резерв			разбит нажный ПН держатель			

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время			
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						01.07.2022		13:50			
№ТП				4459	Романова, 39		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"	
Т-1	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	224	225	227	385	
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			431	414	405	Ток в "0", А	
Нагрузка Т-1, А	5		№руб порядк	Объект	Улица	Дом					
				офисы	Романова	39	10	10	9	2	
	4			№руб порядк	кондиционеры	Романова	39	55	46	35	15
					офисы	Романова	39	37	55	54	28
					кондиционеры	Романова	39	3	3	2	1
					магазин	Романова	39	28	35	40	5
	3			№руб порядк	дымоудаление	Романова	39	8	9	10	2
					магазин	Романова	39	33	24	27	6
					кондиционеры	Романова	39	3	1	14	5
					офисы	Романова	39	16	16	16	0
	1			№руб порядк	кондиционеры	Романова	39	85	89	83	10
					дымоудаление	Романова	39	0	0	0	0
					Ж/д	Романова	39	70	43	32	16
					дымоудаление	Романова	39	13	3	5	8
				№руб порядк	Ж/д	Романова	39	45	56	53	11
					ИТП	Романова	39	4	3	4	1
					кондиционеры	Романова	39	4	4	4	0
ЯРВ1					Дымоудаление ВРУ2	Романова	39	1	1	1	0
ЯРВ2	Парковка ВРУ1	Романова	39	0	0	0	0				
ЯРВ3	Дымоудаление ВРУ3	Романова	39	16	16	16	0				
Т-2	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	227	228	228	397	
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			7,5	7,5	7,5	Ток в "0", А	
Грузка Т-2, А	11		№руб порядк	Объект	Улица	Дом					
				дымоудаление			0	0	0	0	
	9			№руб порядк	Ж/д	Романова	39	1,5	1,5	1,5	0
					офисы	Романова	39	0	0	0	0
					кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0
					магазин	Романова	39	0	0	0	0
	8			№руб порядк	кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0
					магазин	Романова	39	0	0	0	0
					кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0
					офисы	Романова	39	0	0	0	0
				№руб порядк	кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0
					дымоудаление	Романова	39	0	0	0	0
офисы					Романова	39	0	0	0	0	

№	7	13	дымоудаление	Романова	39	0	0	0	0
		14	Ж/д	Романова	39	0	0	0	0
		15	ИТП	Романова	39	4	4	4	0
		16	кондиционеры	Романова	39	0	0	0	0
	ЯРВ1	Дымоудаление ВРУ2	Романова	39	0	0	0	0	
	ЯРВ2	Парковка ВРУ1	Романова	39	2	2	2	0	
	ЯРВ3	Дымоудаление ВРУ3	Романова	39	0	0	0	0	

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						21.06.2022		11:00		
№ТП				3373	Троллейная 12		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
T-1	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	229	230	228	397
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			168	144	154	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-1, А	8		13	Ж/д	Троллейная	12	37	50	57	0
			14	Ж/д	Троллейная	12	36	7	11	19
			15	Ж/д	Троллейная	12	0	0	0	0
			16	Ж/д	Троллейная	14	5	3	4	4
	9		17	Ж/д	Троллейная	14	7	4	3	3
			18	Ж/д	Троллейная	12	19	16	9	5
			19	Ж/д	Троллейная	12	откл			
			20	Ж/д	Троллейная	12	26	12	14	11
	10		21	Ж/д	Троллейная	14	9	22	8	10
			22	Ж/д	Троллейная	14	9	11	9	6
			23	Ж/д	Троллейная	14	9	12	10	4
			24	Ж/д	Троллейная	14	11	7	29	3
T-2	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	229	227	230	397
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			33	73	54	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-2, А	1		1	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
			2	Ж/д	Троллейная	12	8	26	17	7
			3	Ж/д	Троллейная	14	откл			
			4	Ж/д	Троллейная	12	4	20	6	8
	3		5	Ж/д	Троллейная	12	14	7	5	0
			6	Ж/д	Троллейная	12	7	20	26	11
			7	Ж/д	Троллейная	12	откл			
			8	Ж/д	Троллейная	14	откл			
	4		9	Ж/д	Троллейная	14	откл			
			10	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
			11	киоск			0	0	0	0
			12	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0

Т-3	1000		№ руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №3,В	% норм	% п/ав	238	241	239	416
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №3,А			91	74,5	54,5	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-3, А	8		37	<i>разбит нижний ПН держатель</i>						
			38	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
			39	Ж/д	Троллейная	14	14	22	5	20
			40	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
	9		41	<i>разбит нижний ПН держатель</i>						
			42	Ж/д	Троллейная	14	31	22	15	18
			43	Ж/д	Троллейная	14	3	3	3	0
			44	Ж/д	Троллейная	14	откл			
	10		45	<i>разбит нижний ПН держатель</i>						
			46	Ж/д	Троллейная	14	41	26	30	10
			47	Ж/д	Троллейная	14	2	1,5	1,5	1
			48	Ж/д	Троллейная	14	откл			
Т-4	1000		№ руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №4,В	% норм	% п/ав	237	240	241	414
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №4,А			188	270	170	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-4, А	1		25	<i>разбит нижний ПН держатель</i>						
			26	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
			27	<i>разбит нижний ПН держатель</i>						
			28	Ж/д	Троллейная	14	22	14	14	7
	3		29	Ж/д	Троллейная	14	откл			
			30	Ж/д	Троллейная	14	77	119	75	34
			31	Ж/д	Троллейная	14	2	63	64	16
			32	Ж/д	Троллейная	14	56	60	2	40
	4		33	<i>разбит нижний ПН держатель</i>						
			34	Ж/д	Троллейная	14	0	0	0	0
			35	Ж/д	Троллейная	14	2	2	2	0
			36	Ж/д	Троллейная	14	29	12	13	10

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время				
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						07.07.2022		10:30				
№ТП				3694	Зорге, 90		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"		
Т-1	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	230	230	232	401		
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			94	67	81	Ток в "0", А		
Нагрузка Т-1, А	8		№руб порядк	Объект	Улица	Дом						
				13								
	8			№руб порядк	ВРУ-2 ж/д	Зорге	90	11	19	10	6	
					14	ВРУ-4 ж/д	Зорге	90	4	2	2	1,5
					15	ВРУ-1 ж/д	Зорге	90	8	13	15	5
	9			№руб порядк	16	ВРУ-1 ж/д	Зорге	90	8	13	15	5
					17							
					18	ВРУ-1 ж/д	Зорге	92	16	11	24	10
	10			№руб порядк	19	ЦТП	Зорге		13	12	12	1
					20	ВРУ-1 ж/д	Зорге	96	12	3	10	7
					21							
					22	ВРУ-3 ж/д	Зорге	90	30	7	8	16
23												
24												
Т-2	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	232	230	233	402		
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			92	76	58	Ток в "0", А		
Нагрузка Т-2, А	1		№руб порядк	Объект	Улица	Дом						
				1								
	1			№руб порядк	2	ВРУ-1 ж/д	Зорге	90	25	20	12	8
					3	ВРУ-4 ж/д	Зорге	90	0	0	0	0
					4	ВРУ-2 ж/д	Зорге	90	15	20	17	5
	2			№руб порядк	5	СН РУ 10 кВ	Зорге	90	0	0	0	0
					6	ВРУ-1 ж/д	Зорге	92	9	15	2	9
					7	ЦТП	Зорге		0	0	0	0
					8	ВРУ-1 ж/д	Зорге	96	8	8	10	4
	4			№руб порядк	9							
					10	ВРУ-3 ж/д	Зорге	90	35	13	17	15
					11							
12												

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						07.07.2022		10:20		
№ТП				3695	Зорге, 94		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	231	230	233	400
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			122	119	143	Ток в "0", А
Нагрузка Т-1, А	8		№руб порядк	Объект	Улица	Дом				
				13						
		14	ВРУ-3 ж/д	Зорге	98	14	6	6	6	8
		15	АВР ж/д	Зорге	98	0	0	0	0	0
		16	ВРУ-1 ж/д	Зорге	98	15	16	29	16	16
	9	17	ООО "Фламинго"			35	23	26	17	17
		18	ВРУ-2 ж/д	Зорге	98	13	17	11	12	12
		19	АВР ж/д	Зорге	94	3	13	11	6	6
		20	ввод3 ж/д	Зорге	94	5	25	39	18	18
		21								
		22	ввод2 ж/д	Зорге	94	18	10	10	8	8
		23								
	24	ВРУ-1 ж/д	Зорге	94	19	9	11	4	4	
Т-2	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	232	232	232	401
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			249,5	187	253	Ток в "0", А
Нагрузка Т-2, А	1		№руб порядк	Объект	Улица	Дом				
				1						
		2	ввод2 ж/д	Зорге	94	24	23	20	2	2
		3	ввод2 ж/д	Зорге	98	2,5	3	3	0	0
		4	ввод1 ж/д	Зорге	94	25	18	29	7	7
	2	5								
		6	ВРУ-3 ж/д	Зорге	98	28	14	12	10	10
		7	АВР ж/д	Зорге	94	0	0	0	0	0
		8	ВРУ-3 ж/д	Зорге	94	23	11	25	6	6
	3	9								
		10	ВРУ-1 ж/д	Зорге	98	43	28	33	10	10
		11	ООО "Олимп"			91	87	105	15	15
12		ВРУ-2 ж/д	Зорге	98	13	3	26	10	10	

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						23.06.2022		14:00		
№ТП				3998	К.Маркса, 5		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
T-1	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	240	240	239	412
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			546	477	520	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-1, А	1	1	1							
		2	2	Парковка	Покрышкина	6	175	190	210	40
		3	3	Шлакбаум	Покрышкина	6	откл			
		4	4	Ресторан	К.Маркса	5	106	76	83	26
	2	1	5	новая щитовая подвал 4-х эт	К.Маркса	5	155	102	86	43
		2	6	ТЦ	К.Маркса	5	36	30	46	12
		3	7	ТЦ ИТП	К.Маркса	5	0	0	0	0
		4	8	ТЦ	К.Маркса	5	74	79	95	34
	4	1	9							
		2	10	ТЦ (бывш)	К.Маркса	5				
		3	11	Павильон (строймеханизмы)	Титова	1а/1	0	0	0	0
		4	12	ТЦ	К.Маркса	5				
T-2	1600		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	235	235	235	403
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			519	502	532	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-2, А	8	1	13	Павильон (строймеханизмы)	Титова	1а/1	11	2	2	6
		2	14	ТЦ	К.Маркса	5	откл			
		3	15							
	9	4	16	новая щитовая подвал 4-х эт	К.Маркса	5	133	106	131	103
		1	17	Киоски	К.Маркса		откл			
		2	18	ТЦ (холодная щитовая)	К.Маркса	5	0	0	0	0
		3	19	ТЦ ИТП	К.Маркса	5	0	0	0	0
	10	4	20	ТЦ (холодная щитовая)	К.Маркса	5	0	0	0	0
		1	21							
		2	22	Парковка	Покрышкина	6	360	380	340	70
		3	23	Киоски	К. Маркса		7	6	53	48
		4	24	Ресторан	К.Маркса	5	8	8	6	13

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						23.06.2022		15:20		
№ТП				275	К.Маркса, 1		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	226	227	223	378
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			416,4	404	364	Ток в "0", А
Нагрузка Т-1, А	2	1	№руб порядк	Объект	Улица	Дом				
				Ф-3	К. Маркса	1	49	44	39	8
	11	1	№руб порядк	Ф-2	К. Маркса	1	20	26	30	7
				шлакбаум, ворота, киоски			136	133	82	48
	10	1	№руб порядк	Ф-1 главная щитовая	К. Маркса	1	76	71	70	5
				ООО Система (бывш Коллизей)	К. Маркса	1	40	57	56	25
					К. Маркса	1				
				автомойка	К. Маркса	1	1	2	6	4
				восточная сторона компьютеры	К. Маркса	1	2,4	0	8	2
				западная сторона компьютеры	К. Маркса	1	0	0	0	0
	13	1	№руб порядк	ф-7 западная сторона	К. Маркса	1	35	16	17	6
					Ватутина	28а	0	0	0	0
					Ватутина	28а				
				Ватутина	28а	3	1	0	2	
Т-2	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	240	233	241	410
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			203	301	223	Ток в "0", А
Нагрузка Т-2, А	5	1	№руб порядк	Объект	Улица	Дом				
				гл. щитовая	К. Маркса	1				
	6	1	№руб порядк		К. Маркса	1	33	21	47	20
					Ватутина	28а				
				АВР	Ватутина	28а	2	0	0	2
					Ватутина	28а				
	ЯРВ			Ватутина	28а	69	181	135	52	
			КFC	К.Маркса, 1		99	99	41	30	
Т-3	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	222	226	227	390
Т-3, А	№ пан	№ руб	№руб порядк	"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			254	246	191	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
				8	1		экран на фасаде	К. Маркса	1	78
	2			ф-6 главная щитовая	К. Маркса	1	61	58	50	10

Нагрузка Т	9	1	ООО Система (бывш Коллизей)	К. Маркса	1	33	44	39	8
		2	ф-8 восточная сторона	К. Маркса	1	6	19	19	13
		3	гараж	К. Маркса	1	0	0	0	0
		4	Шашлыкоф	К. Маркса	1	29	35	24	8
		5	Пятерочка (бывш ворота)			47	21	25	15

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время			
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						07.07.2022		9:15			
№ТП				3699	Малыгина, 30		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"	
Т-1	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	235	237	235	409	
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			54	51	39	Ток в "0", А	
Нагрузка Т-1, А			№руб порядк	Объект	Улица	Дом					
				1	сборка на ул. возле общ.			2	2	2	0
				2	ЩР-1			14	11	13	2
				3	гараж сборка на ул.			2	8	1	7
				4	ЩР-2			10	8	1	8
				5	трехэтажка			1	2	2	1
					ЩР-3			25	20	20	4
Т-2	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	235	237	235	409	
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			235	233	240	Ток в "0", А	
Нагрузка Т-2, А			№руб порядк	Объект	Улица	Дом					
					Ритуальные услуги			4	2	10	9
					не подписан			1	1	2	1
					сборка дверей			0	0	0	0
					ферроком			230	230	228	1

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время				
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						21.06.2022		10:30				
№ТП				3477	Колхидская, 31		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"		
Т-1	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	234	234	233	405		
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			46	40	50,5	Ток в "0", А		
Нагрузка Т-1, А	8		№руб порядк	Объект	Улица	Дом						
				13								
	9			№руб порядк	14							
					15							
					16							
					17							
	10			№руб порядк	18	ВРУ-1 Ж/д	Колхидская	29	9	17	6	4
					19							
					20	ВРУ-2 ж/д	Колхидская	29	8	9	7	2
				№руб порядк	21							
					22	ВРУ-1 Ж/д	Колхидская	31	27	13	36	17
					23							
24					ВРУ-2 ж/д	Колхидская	31	2	1	1,5	1	
Т-2	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	232	232	229	400		
				"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			68	47	54	Ток в "0", А		
Нагрузка Т-2, А	1		№руб порядк	Объект	Улица	Дом						
				1								
	3			№руб порядк	2	ВРУ-1 Ж/д	Колхидская	31	0	0	0	0
					3							
					4	ВРУ-2 ж/д	Колхидская	31	26	15	29	12
	4			№руб порядк	5							
					6							
					7							
					8							
				№руб порядк	9							
					10	ВРУ-1 Ж/д	Колхидская	29	30	6	10	6
					11							
12					ВРУ-2 ж/д	Колхидская	29	12	26	15	4	

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						21.06.2022		9:51		
№ТП				3756	Геодезическая, 4/1		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-1	1000		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	234	235	235	405
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			609	712	549	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-1, А	8	1	1	ВРУ01 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	22	7	27	28
		2	2	ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	41	52	48	13
		3	3	ВРУ-3 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	11	8	12	9
		4	4	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	161	157	38	48
	10	1	5	ВРУ-4 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	26	22	18	16
		2	6	ВРУ-3 ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	70	76	71	4
		3	7	ИТП1 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	1	1	1	0
		4	8	ВРУ-1 ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	138	165	123	47
	11	1	9	ВРУ01 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	40	60	56	6
		2	10	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	откл			
		3	11	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	24	52	26	22
		4	12	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	откл			
	12	1	13	ВРУ-1 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	0	0	0	0
		2	14	ВРУ-4 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	35	35	58	28
		3	15	ВРУ-3 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	15	51	46	32
		4	16	ВРУ-2 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	25	26	25	4
Т-2	1250		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	236	237	237	408
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А			388	419	463	Ток в "0", А
				Объект	Улица					
		1	1	РУ-10 кВ			откл			

Нагрузка Т-2, А	1	2	2	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	<i>откл</i>			
		3	3	ВРУ-1 ТЦ Амстердам	Геодезическая	9а	132	118	146	12
		4	4	ВРУ-1 ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	37	55	55	32
	2	1	5	ВРУ-4 ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	14	30	5	11
		2	6	ВРУ-3 ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	24	20	26	9
		3	7	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	0	0	0	0
		4	8	ТЦ Геос	Геодезическая	2/1	0	0	0	0
	3	1	9	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	0	0	0	0
		2	10	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	0	0	0	0
		3	11	ТЦ Амстердам	Геодезическая	4/1	55	43	56	32
		4	12	ВРУ-5 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	8	8	13	14
	4	1	13	ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	6	7	6	2
		2	14	ВРУ-4 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	75	97	124	50
		3	15	ВРУ-3 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	0	0	0	0
		4	16	ВРУ-2 ТЦ Метромаркет	Геодезическая	9а	37	41	32	5
		Лента от секции т1						45	40	35
	Лента от секции т2						64	65	68	6

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

Замер выполнил, подразделение, ФИО						Дата		Время		
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" Сизов С.Н.						07.07.2022		14:25		
№ТП				4075	Крылова, 4		Фаза "А"	Фаза "В"	Фаза "С"	Фаза "А-С"
Т-2	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №1,В	% норм	% п/ав	226	231	229	397
	№ пан	№ руб		"I"-сум.нагрузка на тр-ре №1,А			167	154	157	Ток в "0", А
				Объект	Улица	Дом				
Нагрузка Т-2, А	8	1			Красный пр.	57	0	0	0	0
		2			Крылова	2	0	0	0	0
		3		магазин Бенетон	Красный пр.	55	0	0	0	0
		4			Ермака	9	19	5	16	7
	9	1		Щитовая 2	Крылова	4	3	4	3	1
		2		Щитовая 3	Крылова	4	6	3	5	1
		3		автостоянка			0	0	0	0
		4		Щитовая 1	Крылова	4	0	0	0	0
	10	1		автостоянка+насосы			2	0	2	1
		2		магазин Бенетон	Красный пр.	55	0	0	8	8
		3		офисы	Крылова	4	55	69	48	10
		4		ввод 2	Красный пр.	55	82	73	75	10
	Т-1	630		№руб порядк	"U"-напряжение на тр-ре №2,В	% норм	% п/ав	229	234	229
	№ пан	№ руб	"I"-сум.нагрузка на тр-ре №2,А				217	218	192	Ток в "0", А
			Объект		Улица	Дом				
Нагрузка Т-1, А	4	1		автостоянка+насосы			0	0	0	0
		2								
		3		офисы	Крылова	4	63	44	45	13
		4			сняты нижние ПН держатели					
	2	1		Щитовая 2	Крылова	4	9	2	7	3
		2		Щитовая 1	Крылова	4	30	30	28	10
		3		автостоянка			0	0	0	0
		4		ВРУ	Красный пр.	55	55	57	54	8
	1	1			Красный пр.	57	25	29	27	5
		2			Крылова	2	27	54	29	10
		3		Щитовая 3	Крылова	4	8	2	2	5
		4			Ермака	9	0	0	0	0